

**Акт приемки
законченного строительством объекта газораспределительной системы**

Строительство сети газопотребления нежилого здания по адресу: г. Саратов, пр-т Им 50 лет Октября, д. 110а

(наименование и адрес объекта)

г. Саратов

"08" 11.2020г

Приемочная комиссия в составе: председателя комиссии – представителя заказчика или застройщика
ГАУК «САТОБ» Комаров А. Н.

членов комиссии - представителей:

проектной организации Инженер-проектировщик ООО «Альянс-СС» Юрина К.В.
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации
главный инженер ООО «Регионгазноволжье» Сосунов С. А.
(фамилия, имя, отчество, должность)

газораспределительной организации
инженер технического отдела АО «Саратовгаз» Чукалин М.А.
(фамилия, имя, отчество, должность)

представитель органа Ростехнадзора Гов. инспектор Кривобобов А.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Установила:

Генеральным подрядчиком ООО «Альянс-СС»
(наименование организации)

предъявлен к приемке законченный строительством монтаж газопровода
(наименование объекта)

Надземный газопровод высокого давления: труба $\varnothing 159 \times 4,5-16,0\text{м}$; $\varnothing 108 \times 4,0-22,0\text{м}$; $\varnothing 76 \times 3,5-350,0\text{м}$;
кран шаровой Ду100-1шт, Ду65-1шт.

Установлено: ГРПШ-05-2У1СГ-ЭК-1шт. с регуляторами РДНК-400М -2шт.,
измерительный комплекс СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-100/1,6 счетчик RABO G65 корректор ЕК270 с ИПД
4,0 кПа (1:30)

Надземный газопровод низкого давления: труба $\varnothing 159 \times 4,5-15,0\text{м}$; $\varnothing 108 \times 4,0-8,0\text{м}$; кран шаровой
Ду100-1шт, Ду80-2шт.

Установлено: газовый котел наружного применения КСВО-800/2(RSA400-2шт.), КСВО-
700/2(RSA400-1шт., RSA300-1шт.).

На законченном строительстве объекте по адресу: г. Саратов, пр-т Им 50 лет Октября, д. 110а
(наименование объекта)

субподрядными организациями не привлекались
(наименования организаций)

выполнены следующие работы: не выполнялись

2. Проект № 110-20-ГСН разработан ООО «Альянс-СС»
(наименование организации)

3. Строительство сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ осуществлялось
в сроки:

начало работ августа 2020г., окончание работ октябрь 2020г.
(месяц, год) (месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном