

Российская Федерация
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»
муниципального образования «Город Нариманов»

416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул. Астраханская, 8, тел/факс 8(851-71)61-1-92

Технические условия подключения объекта недвижимости
к системе водоотведения
МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов»

№ 51 «к» от 23 августа 2016 г.

Технические условия подключения объекта к системе водоотведения выданы обществу с ограниченной ответственностью «Кировский завод Газовые технологии» для планируемого строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной станции на земельном участке, расположенном по адресу: Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Волгоградская, 1/1 «а».

Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки по водоотведению: 2,8 м³ /сут.

1. Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции осуществлять в соответствии СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Проект строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной станции согласовать с МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов».

2. Подключение произвести в колодец самотечного коллектора на участке перед главной канализационной насосной станцией (ГКНС) по адресу: г. Нариманов, ул. Волгоградская, 1 «к». Расстояние от земельного участка, предназначенного для строительства АГНКС, до приёмного колодца ГКНС 2100 метров.

3. Предельно допустимая концентрация ингредиентов в сточной воде, принимаемой на очистные сооружения канализации:

3.1. Солесодержащие стоки – хлориды – 300-400 мг/л

3.2. Органосодержащие стоки:

Общий азот (аммонийный азот, нитриты, нитраты) – 30 мг/л.

БПК 5 – 217 мг/л

БПК 20 – 400 мг/л

Взвешенные вещества – 380 мг/л

Плотный остаток – 2000 мг/л

Фосфаты – 6 мг/л

Хром общий - 0,06 мг/л

Цинк – 0,07 мг/л

Железо – 5,0 мг/л

Медь – 0,08 мг/л

СПАВ – 1,8 мг/л

Нефтепродукты – 3,2 мг/л

4. Проектирование, монтаж, ввод в эксплуатацию производить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации».

5. Срок действия технических условий 2 года с даты их выдачи.

Главный инженер МУП «Водоканал»
МО «Город Нариманов»

Синельников В.Я.

